



CIRCULAR CON CONSULTA N°2

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI 02/2017

Aulas y Auditorios Subetapa 2- Centro Universitario Santa Rosa, Depto. Capital, Prov. La Pampa

Santa Rosa, 15 de Mayo de 2017.

Atento a lo solicitado mediante mail dirigido a ucpyfe@mininterior.gob.ar, arquitectura@unlpam.edu.ar, del día viernes 12 de mayo de 2017, se transcribe y se aclara que:

.....*Por medio de la presente, remitimos las siguientes consultas referidas a la Licitación CU-008/17 Aulas y Auditorios Subetapa 2- UNLPam, Santa Rosa, La Pampa.*

Consulta N°1- En la Planilla de Computo y Presupuesto no aparece la designación de los subítems 16.2.1 a 16.2.9 del ítem "Distribución de Energía Eléctrica". Solicitamos la designación correspondiente para poder cotizarlos.

Respuesta a Consulta N°1

En Circular Sin Consulta N°1 se incorporo una nueva planilla de Listado de Ítems.

Consulta N°2- Requerimos información referida a los materiales y forma de ejecución de la "membrana hidrófuga" mencionada en el ítem 5.6 capa aisladora hidrófuga sobre contrapisos

Respuesta a Consulta N°2

Se elimina el ítem **"5.6 Capa aisladora horizontal sobre contrapisos (excepto piso cementicio)"** del PETP por lo que no corresponde realizar su cotización, ya que se encuentra incluido en los los ítems 5.4 y 5.5.

Asimismo se aclara que el ítem 5.7 deberá reemplazarse por el siguiente texto:

"5.7 Capa aisladora horizontal en locales húmedos de planta alta:


Se efectuará una doble capa aisladora con los materiales especificados en el acápite anterior y de espesor mínimo 15mm., la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos."



Consulta 3) Solicitamos aclaración respecto de la ubicación del cielorraso suspendido de placas cementicias, dado que no figura en la planilla de locales. (Item 7 "construcción en seco", subitem 7.3)

Respuesta a Consulta N°3:

Llevarán **Cielorraso suspendido de placa cementicia con junta tomada** los locales que son exteriores y que se identifican como Local 15, Local 107 (semicubierto P.A.) y todos los aleros de la cubierta liviana.


Mg. Hugo Alfredo ALFONSO
Vicerrector
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA